

¿COMO SABER SI MIS LUMINARIAS PUEDEN CONTROLARSE CON DIMinBOX-2CH?

① Configurar DIMinBOX 2CH de la siguiente manera:

Ambos canales:

- Control independiente de canales: si se van a utilizar de forma conjunta para poder regular una carga mayor, debe seleccionarse *No* y puentear las salidas de regulación en el DIMinBOX 2CH.

Canal Cn:

Tipo de carga: LED o CFL (según sea la carga).

- Patrón de regulación: Lineal
- Modo de regulación: Corte trasero.

Velocidad de regulación

- Regulación precisa: Inmediata.
- Regulación relativa: Suave 1

Nivel máximo de regulación: 100%

Mínimo nivel de iluminación: 0%

Habilitar los **objetos de error** y enlazarlos a direcciones de grupo

The screenshot shows the configuration interface for the DIMinBOX 2CH device. On the left, a navigation menu is visible with the following items: CONFIGURACIÓN GENERAL, Ambos canales, Canal C1 (selected), Canal C2, Notificación de errores, FUNCIONES CANAL C1, and FUNCIONES CANAL C2. The main configuration area on the right is divided into sections. The first section, 'CONFIGURACIÓN GENERAL', includes: Tipo de carga (LED), Patrón de regulación (Lineal), and Modo de regulación (Corte trasero (capacitivo)). The second section, 'Velocidad de regulación', includes: Regulación precisa (Inmediato), Regulación relativa (Suave 1), and On/Off (Inmediato). The third section, 'Función memoria: valor de encendido', includes: Máximo. The fourth section includes: Nivel máximo de regulación (100%) and Mínimo nivel de iluminación (0%).

② Unir los objetos de comunicación que se van a utilizar para probar diferentes modos de regulación y patrones de regulación a las direcciones de grupo de pruebas, como se puede ver a continuación.

Objeto	Dispositivo	Enví...	ACK (...	Ti...	...	R	W	T	U	Longit...	Priorid
0/0/1 TEST - MODO REGULACION											
43: [C1] Seleccionar flanco (sólo para pruebas) - 0=Automático; 1=Delantero; 2=Trasero	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	load ty	C	-	W	-	-	1 Byte	Baja
0/0/2 TEST - PATRON REGULACION											
45: [C1] Patrón de regulación (sólo para pruebas) - 0=Lineal; 1=Curva 1; 2=Curva 2	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No		C	-	W	-	-	1 Byte	Baja
0/0/3 TEST - REGULACION PRECISA											
5: [C1] Regulación precisa - Control de 1 byte	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	percen	C	-	W	-	-	1 Byte	Baja
0/0/4 TEST - REGULACION RELATIVA											
3: [C1] Regulación - Control de 4 bits	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	dimmir	C	-	W	-	-	4 bits	Baja
0/0/5 TEST - ERROR Circuito abierto											
9: [C1] Circuito abierto - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja
0/0/6 TEST - ERROR Falta alimentacion											
11: Falta de alimentación - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja
0/0/7 TEST - ERROR Sobretemperatura											
16: Sobretemperatura - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja
0/0/8 TEST - ERROR Sobretension											
17: [C1] Sobretensión - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja
0/0/9 TEST - ERROR Frecuencia anómala											
21: Frecuencia anómala - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja
0/0/10 TEST - ERROR Parametrización carga											
22: [C1] Error en la parametrización del tipo de carga - 0=Sin error; 1=Error	1.1.1 DIMinBOX 2CH	S	No	alarm	C	R	-	T	-	1 bit	Baja

③ Conectar las lámparas a DIMinBOX 2CH de forma segura, desconectando la alimentación general.

Es importante probar con el número de bombillas que se vayan a controlar en un determinado circuito, pues los límites de regulación podrían variar.

④ Descargar aplicación al DIMinBOX 2CH para programar la configuración realizada. Conectar la alimentación general al DIMinBOX 2CH.

⑤ Selección del Modo de regulación y Patrón de regulación

Enviarle al DIMinBOX 2CH con el monitor de grupos de ETS (Diagnósticos – Monitor de grupos) los valores correspondientes a la una de las 6 configuraciones en la tabla. También se podrían enviar estos valores desde una pantalla configurada con dos casillas para envío de los valores enteros 0, 1 y 2.

Configuración	Modo de regulación		Patrón de regulación		Mínimo nivel	Máximo nivel
	Modo*	Valor	Patrón	Valor		
1	Trasero	2	Lineal	0		
2	Trasero	2	Curva 1	1		
3	Trasero	2	Curva 2	2		
4	Delantero	1	Lineal	0		
5	Delantero	1	Curva 1	1		
6	Delantero	1	Curva 2	2		

*** Importante:** Si se van a probar cargas LED o bajo consumo con transformador, escoger el modo de regulación trasero para capacitivos y delantero para inductivos.

⑥ Comprobar su regulación con DIMinBOX 2CH:

A. REGULACIÓN RELATIVA SUAVE de 0% a 100% para ver que la regulación es regular en todo el rango.

B. REGULACIÓN RELATIVA SUAVE de 100% a 0% para ver que la regulación es regular en todo el rango.

C. Encendido con REGULACIÓN PRECISA INMEDIATA a 100%.

Observar durante unos dos minutos si presenta parpadeos o errores a ese nivel de regulación.

Si presenta parpadeos o errores al 100%, realizar la misma prueba enviando regulación precisa al 95%, y así sucesivamente hasta encontrar el porcentaje en que se dejan de producir parpadeos o errores. Éste será el **Máximo nivel de regulación** a configurar en parámetros.

D. Encendido con REGULACIÓN PRECISA INMEDIATA al 1%, 2%... Observar si las lámparas se encienden simultáneamente y no parpadean.

Si se producen estos efectos indeseados, incrementar la regulación precisa hasta encontrar el porcentaje en que dejan de producirse, que será el **Mínimo nivel de regulación** a configurar en parámetros.

Para probar con otra configuración, **apagar la carga y volver al inicio del paso 5.**